



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 075 / 000040 AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

CABLE NO ARMADO, AISLADO CON POLIETILENO RETICULADO, CON CUBIERTA DE PVC, CONDUCTOR DE ALUMINIO (0,6/1 KV).

INDUSTRIAL CABLES OF RATED VOLTAGE 0,6 / 1 KV. XLPE INSULATED AND PVC SHEATHED CABLES. ALUMINIUM CONDUCTOR.

Designación	Marca Comercial	Limitación
Designation	Trade Mark	Restriction
RV (Al)	WASKÖNIG+WALTER	1 x 25 mm ² ; 1 x 50 mm ² ; 1 x 95 mm ² ; 1 x 150 mm ² ; 1 x 240 mm ²

suministrado por

supplied by

**WASKÖNIG + WALTER KABEL-WERK GmbH u. Co. KG
OSTERMOORSTRASSE, 143 26683 SATERLAND/RAMSLOH (ALEMANIA)**

y elaborado en

and manufactured in

**OSTERMOORSTRASSE, 143
26683 SATERLAND/RAMSLOH (ALEMANIA)**

es conforme con

complies with

**UNE-HD 603-5N/A1:1998 (HD 603S1:1994/A1:1997)
UNE-HD 603-5N:1995 (HD 603 S1:1994)**

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.01.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 75.01.

Fecha de concesión: **2007-01-11**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2012-01-11**
Expires on:


AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.